

Varenr. 89998

KONTROLLSKJEMA - FUGEBÅND TRELLEBORG W9U-I

Entreprenør:

x

Prosjekt:

x

Ansvarlig for montering (store bokstaver):

x

Konstruksjonsdel:

x

Kontrollpunkter:

Kontrollert av:

Tid/dato:

Injeksjonsrørene er festet i W9U-I i henhold til monteringsbeskrivelse	x	x
Lengden på rørene er justert i forhold til betongtykkelse	x	x
Vaselin er smurt rundt kappen for hindre betong å komme inn	x	x
Injeksjonsrøret er festet og stabilt, og forbindelsen til stålplaten er god og tett	x	x
Ved horisontal montering må "vingene" på W9U-I vende ca 15° oppover	x	x
Ved vertikal montering og i himling brukes PVC-kopp på baksiden av forskaling for å unngå å bore i forskalingen	x	x
Sjekk av hele systemet før støp	x	x
Tiltak for å unngå skade på oppstikkende injeksjonsrør. Forsegle åpning på rør.	x	x
Merk injeksjonspunkter på tegning	x	x

x - Kommentarer

Værforhold/temperatur:

x

Tildekking/Tilbakefylling, tid/dato:

x

Aktuelt verktøy:

Skiftenøkkel eller 13 mm fastnøkkel

Jernbindertang og jernbindertråd

Metermål

Drill, 8,5 mm borr

Vinkelsliper med kappeskive og stålbørste

Ferdig montert, tid/dato:

x

Godkjent: (Tid dato, signatur ansvarlig)

x